

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 21

1000 LJUBLJANA

Geoplina plinovodi d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 1 58 20 700, faks: + 386 1 58 20 701
TRR: Nova LB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

Datum: Ljubljana, 14.11.2007

Znak: S07-626/R-MP/RKP

REPUBLICA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 21		3
Prejeto:	16 -11- 2007	Sig. znak: MURSEC
Vredn.:	Priloga	
Številka zadeve: 370-08-42/2005/11B		

Zadeva: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR – Hitra cesta na odseku Koper - Dragonja – smernice

V zvezi z vašo vlogo št. 350-08-42/2005-MM z dne 27.9.2007, prejeto dne 3.10.2007 in predloženimi prilogami (gradivo za dopolnitev smernic, situacija) ugotavljamo, da je predvidena trasa hitre ceste v variantnem delu A1 na Šalarskem polju v istem koridorju kot varianti 1L (ca. 650 m) oziroma 2M (ca. 270 m) predvidenega prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina - Lucija. Zato bo potrebno, kot sami navajate v poglavju 2.3 gradiva za dopolnitev smernic (predlogi za optimizacijo najustreznejše variante), preišljeno projektiranje tudi v zvezi z nadgradnjo komunalnega omrežja. Po izbiri najustreznejše variante HC nas je potrebno obvestiti, da optimiramo oz. uskladimo skupni potek tras v istem koridorju.

Glede na izbrano varianto hitre ceste in prenosnega plinovoda bo potrebno izvesti tudi 1-2 (v najslabšem primeru 3) medsebojni križanji. Zato bo potrebno v nadaljnjih postopkih sodelovanje s pripravljavcem DPN, kakor tudi z izdelovalcem strokovnih podlag. Detajl križanja bo potrebno obdelati tudi v projektni dokumentaciji za hitro cesto.

Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07). Za poseganja v nadzorovani pas plinovoda (2 x 100 m) se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/2001 in 54/2002) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005). Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z vsemi omejitvami v pripadajočem nadzorovanem pasu (2 x 100 m) in pridobiti soglasja Geoplina plinovodi d.o.o..


geoplín plinovodi

Podatki o predmetnem načrtovanem plinovodu so dostopni na Geoplinu plinovodi d.o.o. (Razvojna služba, g. Grbec).

Lep pozdrav.



Direktor
Tehničnega sektorja
dr. Franc Cirnerman



V vednost:
- Razvojna služba