



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava RS za zaščito in reševanje

Številka: 350-407/2007- 2
Datum: 29.10.2007

Purc
①

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR LJUBLJANA, DUNAJSKA C. 48	
Prejeto: 05 -11- 2007	Sig. znak: Menšce
Vredn.: /	Priloge /
Številka zadeve: 350-08-42/2005/MP	

Na podlagi vloge št. 350-08-42/2005-MM z dne 27.09.2007 Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana daje Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi 58.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), ter na podlagi 60.člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.64/94, 87/01- ZMatD, 41/04 ZVO-1, 28/06 ZVNDN-A in 51/06 ZVNDN-UPB-1) in 8.točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/2006 in 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) naslednje

SMERNICE
za pripravo DLN za hitro cesto na odseku Koper - Dragonja

Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, dunajska 21, 1000 Ljubljana je dne 04.10.2007 z dopisom, št. 350-08-42/2005-MM z dne 27.09.2007, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda smernice pripravo DLN za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja.

Vlagatelj je hkrati s pozivom omogočil dostop na elektronskem strežniku MOP, kjer je bilo vso potrebno gradivo.


Pri pripravi DLN za hitro cesto na odseku Koper - Dragonja, morajo biti upoštevane naslednje smernice:

- naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
- cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;
- požarno ogroženost naravnega okolja in možnost razlitja nevarnih snovi ter predvideti ustrezne ukrepe;
- ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/2006 in 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- zagotovitev virov za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah ;Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
- potrebni odmiki med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3.člen Pravilnika o požarni varnosti;Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
- zagotovitev pogojev za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5 in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti;Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);

Ker glede na predpisano vsebino načrta, iz le tega ne morejo biti razvidni vsi predpisani ukrepi požarne varnosti, predlagamo, da se v načrtu opredeli, da so investitorji objektov,

za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur.l.RS, št. 132/2006) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje. V nasprotnem primeru lahko morebitna odstopanja od veljavnih predpisov varstva pred požarom ugotavljamo šele na tehničnem pregledu zgrajenega objekta.

Pripravila:
Jasna Pfeifer
Višji svetovalec II



Bojan Žmavc
sekretar
generálni direktor



Poslano:
- naslovníku,

Vloženo:
- v zadevo