

RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za prostor
Langusova 4

1535 Ljubljana

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: SKB d.d. Ljubljana, št. 03100 - 1002465515
TRR: NLB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

Datum: Ljubljana, 15.2.2013

Znak: S13-041/R-ZM/RKP



Zadeva: RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Državni prostorski načrt za HC Koper - Dragonja - smernice

V zvezi z vašo vlogo št. 350-08-42/2005-MOP/764-010011342 z dne 28.1.2013, prejeto 6.2.2013 ugotavljamo, da so v okviru priprave zadevnega DPN, predvidene površine na območju naselja Gažon za odlaganje zemeljskega izkopa, ki bo nastal ob izgradnji hitre ceste Koper - Dragonja locirane tudi nad traso predvidenega prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina - Lucija, za katerega je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN).

Pri pripravi zadevnega DPN za HC Koper - Dragonja je potrebno upoštevati sprejeto Uredbo za prenosni plinovod M6 Ajdovščina - Lucija. Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju ureditve odlaganja zemeljskega izkopa je potrebno skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 57/2012) upoštevati prenosni plinovod M6 z omejitvami v pripadajočem varovalnem pasu in skladno z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 108/2009) pridobiti mnenje oz. pogoje in soglasje systemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina družbe Plinovodi d.o.o.

Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005). Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda (2 x 100 m) s tlakom nad 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010).

Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Razvojna služba).

Lep pozdrav



Direktor
Tehničnega področja
dr. Franc Cimermán

