



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35001-596/2014

Datum: 30.1.2015

Datoteka: 35001-596-14-Posebne smernice DPN za 110KV kablovod v MO Koper

Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 36/13, 51/13 in 43/14) v povezavi s prvo alineo četrtega odstavka 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/2014), 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/2012) in 61. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12) naslednje

**POSEBNE SMERNICE
s področja upravljanja z vodami**

za pripravo Državnega prostorskega načrta za 110KV kablovod v MO Koper

Pri pripravi Državnega prostorskega načrta za 110KV kablovod v MO Koper, morajo biti s področja upravljanja z vodami upoštevane splošne smernice ter naslednja obvezna izhodišča in smernice:

1. V primeru dovoljenih posegov v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba posege programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja in razlivanja po neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranja naravno ravnoesje vodnih in obvodnih ekosistemov kot določa 5. člen ZV-1.
2. Po podatkih dostopnih v Atlasu okolja se območje predmetnega prostorskega akta nahaja tik ob vodotoku Badaševica. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrty odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Posegi na vodno in priobalno zemljišče v skladu s 37. členom Zakona o vodah niso dovoljeni, razen naštetih izjem, med katere sodi gradnja objektov javne infrastrukture, če nima negativnih vplivov na vode in vodni režim.
3. V kolikor se ne bo mogoče izogniti posegom na vodno in priobalno zemljišče je treba zagotoviti ustrezne odmike od vodnega zemljišča za izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih. Investitor oziroma upravljavec mora zagotoviti izvajalcu javne službe vzdrževanja vodotokov, da ne bo omejeval vzdrževalnih in drugih del.
4. Po podatkih Atlasu okolja – integralne karte razredov poplavne nevarnosti so za predmetno območje razredi poplavne nevarnosti za sedanje stanje že določeni. Območje predvidenega kablovoda se nahaja večinoma v razredu preostale poplavne nevarnosti, manjši del pa v

razredu srednje in majhne poplavne nevarnosti, zato je treba upoštevati pogoje in omejitve iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS št. 89/08, v nadaljevanju uredba). V navedeni uredbi so glede na razrede nevarnosti podane omejitve in prepovedi gradnje na poplavnih območjih vezano na globino vode na poplavnem območju in debelino odplavljenega materiala. Navedeno pomeni, da je v primeru načrtovanja gradnje na poplavno ogroženem območju potrebno preveriti možnost gradnje glede na določila iz prilog 1 in 2 navedene uredbe ter potrebne omilitvene ukrepe.

V prilogi 1 omenjene uredbe je pod šifro »22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja« določeno:

- posegi in omejitve, če je »razred ogroženosti – majhen, z oznako +« kar pomeni, da so na območjih poplav in erozije posegi v prostor dovoljeni z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja in
 - posegi in omejitve, če je »razred nevarnosti – srednji ali velik, z oznako -²« kar pomeni, da so na območjih poplav in erozije posegi v prostor dovoljeni le, če ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
5. V primeru nadzemnega prečkanja vodotoka je treba načrtovati prečkanje preko obstoječih premostitev. V teh primerih mora plinovod biti pritrdjen na dolvodni strani konstrukcije in sicer tako, da ne zmanjšuje pretočnega profila vodotoka, kar mora biti v projektni dokumentaciji prikazano.
 6. Pri načrtovanju podzemnega križanja kablovoda pod vodotokom mora projektant upoštevati in v projektni dokumentaciji tudi prikazati:
 - a. teme zaščitne cevi infrastrukturnega voda mora biti na globini 1,0 m pod dnem struge pri urejenih in 1,5 m pod dnem struge pri neurejenih vodotokih in hudourniških strugah,
 - b. na tej globini mora infrastrukturni vod potekati na razdalji med zgornjima roboma brežine ter še 3 do 5 m na vsako stran,
 - c. v primeru prekopa vodotoka na območju križanja morajo biti dno struge in brežine vodotoka ustrezno zavarovane.
 7. Vsi ukrepi na križanjih vodotokov morajo biti načrtovani tako, da prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšana.
 8. Vse ureditve strug na območjih prečkanj s kablovodom morajo biti skladne z uveljavljeno prakso oziroma zahtevami, povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke. Zato je treba pri zavarovalnih ukrepih v čim večji možni meri uporabljati naravne materiale (kamen, les, vegetativna zaščita, ...).
 9. V projektni dokumentaciji morajo biti vsa križanja z vodotoki detajlno projektno določena in obdelana.
 10. V projektni dokumentaciji je treba predvideti tudi trajna točkovna obeležja območij križanj.
 11. V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Skladišča in pretakališča tekočih goriv in snovi naj bodo predvidena izven vodovarstvenih pasov. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
 12. V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka ali na poplavna območja. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno ustrezno urediti.

13. V primeru fazne gradnje, morajo posamezne faze biti funkcionalno zaključene celote, faznost pa načrtovana na način, da ne bo povzročen škodljiv vpliv na vodni režim ali stanje voda.

14. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vlog za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/2009).

15. Investitor mora za posege na vodnem in priobalnem zemljišču po 37. členu ZV-1, na katerem ima lastninsko pravico Republika Slovenija in pravico upravljanja ministrstvo, z Republiko Slovenijo skleniti ustrezno pogodbo, s katero se pridobi pravico stvarnega ali obligacijskega prava, ki takšne posege dovoljuje in pomeni kot dokazilo o pravici graditi po Zakonu o graditvi objektov.

Za poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču v lasti Republike Slovenije in ki je v upravljanju ministrstva, je treba po 153. a členu ZV-1 pridobiti služnostno ali stavbno pravico. Podlaga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je dokončno vodno soglasje.

Navedene pogodbe ni potrebno skleniti v primeru, če je investitor Republika Slovenija kot pravna oseba javnega prava oziroma v njenem imenu upravni organi in organi v sestavi le-teh.

16. V skladu s 150. členom ZV-1 se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

O b r a z l o ž i t e v :

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, je z vlogo št. 35009-2/2014-7/01011352 z dne 28.11.2014, ki jo je organ prejel 3.12.2014, pozval naslovni organ za posebne smernice za načrtovanje Državnega prostorskega načrta za 110 KV kablovod v MO Koper s področja upravljanja z vodami.

V vlogi je bila podana povezava do strežnika vlagatelja, na katerem je bilo gradivo za pripravo smernic k pobudi Državnega prostorskega načrta, ki je vseboval: tekstualni in grafični del izdelovalca URBIS d.o.o. Maribor, št. projekta 2014/DPN-022, oktober 2014.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 in 57/12) v 19. členu določa, da vsi državni nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema pobude koordinatorju podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev oziroma območja le-teh iz njihove pristojnosti ali koordinatorju sporočijo, da načrtovane prostorske ureditve ne posegajo v njihovo delovno področje in zato njihovo nadaljnje sodelovanje v postopku ni potrebno.

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12) v 6. odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane. To soglasje je izdano, če so prostorski akti skladni z načrti upravljanja z vodami ter določbami ZV-1, ki urejajo posege na vodna, priobalna in druga zemljišča.

Po določilih četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 36/13, 51/13 in 43/14) v povezavi s prvo alineo četrtega odstavka 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah

Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/2014) izda mnenje k osnutku področnega akta s področja upravljanja z vodami Agencija RS za okolje.


Predmet pobude za pripravo državnega prostorskega akta je prostorska umestitev 110kV kablovoda na odseku od RTP Koper do jaška EKJ-V1. Zaradi urbaniziranega območja se bo kabelska povezava izvedla kot podzemni daljnovod – kablovod.

Trasa predvidenega kablovoda poteka ob levem bregu Badaševice (Semedelski kanal) in vodotok prečka ob mostu, ki povezuje Ulico 15. maja in Tomšičevo ulico. Območje pobude se nahaja v poplavnem območju, kjer so določeni razredi poplavne nevarnosti razvidni iz Atlasa okolja. Večina območja pobude sega v razred preostale poplavne nevarnosti, manjši del pa v razred srednje in majhne poplavne nevarnosti, zato je treba dosledno upoštevati prepovedi in omejitve kot jih določa uredba. Predvideni odsek kablovoda ne poteka po vodovarstvenem območju zajetij pitne vode.

Smernice za načrtovanje so strokovne zahteve pri pripravi prostorskega akta. Po izdelavi osnutka Državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper, je treba dokončno gradivo skupaj z grafičnimi prilogami, izdelano skladno s splošnimi in posebnimi smernicami, posredovati naslovnemu organu v pregled in pridobitev prvega mnenja. Mnenje bo lahko pozitivno le v primeru, da bodo smernice v osnutku prostorskega načrta v celoti upoštevane.

Pripravila:

Karmen Pečelin, univ.dipl.inž.les.
PODSEKRETARKA



mag. Tomaž Pogačar
DIREKTOR URADA ZA
UPRAVLJANJE Z VODAMI

Vročiti:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, e-pošta in
- Zadeva, tu.

