



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKTORAT ZA INFRASTRUKTURO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00  
F: 01 478 81 39  
E: gp.mzi@gov.si  
www.mzi.gov.si

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**  
**DIREKTORAT ZA PROSTOR**  
**Sektor za urejanje prostora na državni ravni**

Številka: 3712-3/2011/169-00721217  
Datum: 29.12.2014

**Zadeva: Državni prostorski načrt za 110 kV kablovod v MO Koper**

- smernice s področja državne cestne infrastrukture

Zveza: 35009-2/2014-7/01011352 z dne 28.11.2014

Na podlagi 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, kot nosilec urejanja prostora s področja državne cestne infrastrukture, izdaja k pobudi za pripravo državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper (Urbis, d.o.o., Maribor, št.proj. 2014/DPN-022, oktober 2014), naslednje smernice:

1. Meja območja pobude za 110 kV kablovod v MO Koper se nahaja v (35 m) varovalnem pasu hitre ceste HC H6 Koper (Škocjan) – Koper (Žusterna) ter (25 m) varovalnem pasu glavne ceste G1-11/1062 Koper – Dragonja, kjer je na podlagi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) raba prostora omejena ob upoštevanju:
  - posegi v varovalni pas državne ceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej ter njene bodoče širitve zaradi razvoja prometa,
  - vsak poseg v varovalni pas državne ceste je pogojen s predhodno pridobitvijo soglasja upravljavca ceste.
2. V postopku nadaljnjega načrtovanja je za poseganja v območja državnih cest upoštevati:
  - upoštevati je izvedeno stanje HC s pripadajočimi ureditvami na območju obdelave (PID št. C-184/08, avgust 2009, izdelovalec Proniz d.o.o., Ljubljana),
  - prehod kablovoda preko območja državne ceste je predvideti pod obstoječim premostitvenim objektom preko Badaševice na glavni cesti G1-11. Poseg v cestno telo državne ceste ni dopusten.
  - zaradi posegov v varovalne pasove državnih cest ne sme biti ogrožena varnost prometa, stabilnost cest in objektov ter odvodnja cest,
  - z načrtovano gradnjo se ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na državnih cestah in na njenih spremljajočih objektih.

Podane smernice za načrtovanje so strokovne zahteve na področju državne cestne infrastrukture, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi Državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper.

Podrobnejše pogoji bodo podani v postopku detajlnejšega načrtovanja v okviru prvega in drugega mnenja k predmetnemu prostorskemu aktu.

S spoštovanjem,

Drago Bregar  
podsekretar



Poslati (po e-pošti):

- naslovniku

V vednost:

- Direkcija RS za ceste

- DARS, d.d.

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva



Moj. Darja Kocjan  
generalna direktorica