

Rižanski vodovod Koper



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

Preporučeno:	Navadno: <input checked="" type="checkbox"/>	Dr. enota: <input checked="" type="checkbox"/>
02 -02- 2015		
Šifra zadeve: 3505	Priloge:	
Vrednost:		

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, ul. 15. maja 13, p.p. 154
tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, http://www.rvk-jp.si



Št. soglasja: **SO-14/535-1- KP/kp**
Koper, dne: **29.01.2015**

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Rižanski vodovod Koper p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o. - s.r.l. (Uradni list št. 41/10), 12. člena Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave št. 33/02) in 58. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012- ZPNačrt-B) na vlogo Mestne občine Koper, Urada za okolje in prostor, št. 3505-14/2014 prejeto dne 19.12.2014, **izdaja**

investitorju, **Mestni občini Koper, Urad za okolje in prostor**, Verdijeva ulica št. 10, Koper

SMERNICE K DPN za »110 KV KABLOVOD V MO KOPER«

Uvodne ugotovitve

1. Predmet DPN je prostorska umestitev 110 kV kablovoda, dolžine približno 1290 m, na odseku od RTP Koper do jaška EKJ-V1.
2. Investitor prostorske pobude je podjetje Eles d.o.o., Ljubljana.
3. Temeljni cilj je zagotovitev dvojnega napajanja RTP Lucija in RTP Izola na 110 kV napetostnem nivoju in s tem povečanje zanesljivosti oskrbe širšega obalnega območja z električno energijo.
4. Trasa 110 kV kablovoda od RTP Koper (parcela 1876/1 k.o. Semedela) poteka ob levem bregu Semedelskega kanala do križišča med Tošičevo ulico / Ulica 15. maja / Ulica II. prekomorske brigade, kjer trasa prečka Semedelski kanal in se zaključi v obstoječem jašku EKJ-V1 ob HC Koper-Izola (parcela 1551/12 k.o. Koper).
5. Vlogi za izdajo smernic je bilo predloženo gradivo št. 2014/DPN-022, ki ga je oktobra 2014, izdelalo podjetje Urbis d.o.o. Maribor.

Smernice

1. Predvideni poseg tangira magistralne in primarne vodovodne objekte in naprave.
2. Dela je potrebno načrtovati tako, da se ne poslabšujejo pogoji glede varnosti obratovanja vodovodnega sistema, rednega vzdrževanja, zdravstvene neoporečnosti pitne vode ter življenjske dobe vodovodnih objektov in naprav.

Projektni pogoji


1. Pri načrtovanju vseh posegov v prostor na celotnem območju urejanja je potrebno upoštevati vse obstoječe vodovodne objekte in naprave.
2. Križanja 110 kV kablovoda z vodovodom ter odmiki morajo biti izvedena po zahtevah tehničnih predpisov in normativov ter skladno z določili TP Rižanskega vodovoda Koper (Ur. list RS, št. 16/2013).
3. Podrobnejši projektni pogoji ter podatki o obstoječih napravah bodo podani v fazi izdelave PGD dokumentacije.

Splošne določbe

1. Smernice je potrebno upoštevati pri nadaljnji pripravi dokumentacije za sprejem DPN.

Vodja tehnične službe
Korado Pucer

Vodja sektorja pogon
Darij Križman



Poštnina plačana pri pošti
6104 Koper - Capodistria



Rižanski vodovod Koper
6000 Koper, ul. 15. maja 13, pp. 154

MESTNA OBČINA KOPER
Urad za okolje in prostor
Verdijeva ulica 10

6000 K O P E R