



Ornu

Številka: 35409-268/2014/6

Datum: 12. januar 2015

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju: ZVO), šestega odstavka 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur.l. RS št. 80/10, v nadaljevanju: ZUPUDPP) in prvega odstavka 101.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14, v nadaljevanju: ZON), izdaja minister za okolje in prostor Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, ki ga zastopa Barbara Radovan, v.d. generalnega direktorja, v zadevi odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, naslednjo

ODLOČBO

V postopku priprave državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v mestni občini Koper ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Obrazložitev

Direktorat za prostor je dne 3.12.2014 obvestil Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, da se pripravlja državni prostorski načrt za 110 kV kablovod v MO Koper (v nadaljevanju: DPN). Gradivo DPN je objavljeno na spletnem naslovu: <http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/> in dostopno z uporabniškim imenom »mop_user« ter geslom »nAS783eg«.

S pregledom vloge je Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ugotovil, da se z DPN načrtuje dopolnitev električnega omrežja na območju mesta Koper z izgradnjo elektroenergetskega voda napetosti 110 kV dolžine 1290 m v podzemni izvedbi.

Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države za področje urejanja prostora, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravljavec plana v smislu 5. odstavka 40. člena ZVO, kot sledi iz ZUPUDPP, skladno z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pa je za področje urejanja prostora pristojen Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki izvaja naloge usmerjanja prostorskega razvoja na državni ravni.

DPN je plan v smislu 2. odstavka 40. člena ZVO, ki ga potrdi Vlada RS na podlagi 29. člena ZUPUDPP.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO je Vlada RS predpisala vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, v nadaljevanju: Uredba o PVO). Na podlagi 5. odstavka 101.a člena ZON se odločitev o obveznosti izdelave presoje sprejemljivosti sprejme na podlagi mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

Z DPN se načrtuje izvedba posega v okolje, opisanega v prilogi 1 Uredbe o PVO pod oznako D.IV.4.1: drugi visokonapetostni vodi za nadzemni ali podzemni prenos električne energije in visokonapetostne transformatorske postaje, pri čemer kot visoke napetosti štejejo 110, 220 in 400 kV.

Skladno s tretjim odstavkom 40. člena ZVO in 1. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur. l. RS 9/09; v nadaljevanju Uredba o merilih) se za plan, s katerim se določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega bi bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z Uredbo o PVO, in gre za plan, ki določa rabo majhnih območij na lokalni ravni, celovita presoja vplivov na okolje izvede, kadar ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje so določena v 2. členu Uredbe o merilih. Skladno s 3. členom Uredbe o merilih so bili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje z vidika njihove pristojnosti zaproseni tudi Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kmetijstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana, in Zavod RS za varstvo narave, OE Piran.

Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, je on upoštevanju meril in prejetih mnenj ocenil

glede značilnosti DPN:

- da plan nima vpliva na okoljske vidike ali spodbujanje trajnostnega razvoja, da na območju plana ni prisotnih okoljskih problemov niti se ti s tovrstnim planom ne rešujejo, in da se s planom ne izvajajo okoljske politike EU niti ni verjetno, da bi izvajanje teh politik lahko ogrozil;

glede značilnosti vplivov in območij, ki bi lahko bila prizadeta:

- da bodo zaradi podzemne izvedbe vplivi elektromagnetnega sevanja na zdravje ali počutje ljudi nepomembni,
- da ni verjetno, da bi izvedba ureditev, ki jih plan omogoča, imela kake druge pomembne vplive na okolje ali na zdravje ljudi;
- da sta velikost in prostorski obseg morebitnih vplivov omejena le na čas gradnje;

glede pomena in ranljivosti območij, ki bi lahko bila verjetno prizadeta:

- da se na območju urejanja ne nahajajo naravne vrednote ali druga pomembna ali ranljiva območja;
- da se na območju urejanja ne pojavljajo plazovi ali hudourniki ali nastajajo erozijska območja, in ni verjetno, da bi izvajanje z načrtovanih ureditev lahko povečalo verjetnost takih pojavov;
- da ni podatkov o preseženih okoljskih standardih ali mejnih vrednostih na območju urejanja, intenzivnost rabe prostora pa je majhna,

zato ni verjetno, da bi izvedba DPN lahko pomembneje vplivala na okolje.

Za DPN se ne zahteva presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, kot sledi iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave št.: 7-II-189/3-O-14/TT z dne 23.12.2014, saj na območju DPN ni območij varovane narave, ob upoštevanju daljinskih vplivov skladno z določili Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja pa

POSREJEN
VARNOST

Posiljatelj

p.p. 000

ocenjujejo, da z DPN predvideni posegi ne bodo pomembno vplivali na varovana območja v okolici.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev minister ugotavlja, da v skladu z določili drugega odstavka 40. člena ZVO za DPN ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.

Postopek vodila:

Katarina Celič

sekretarka

K. Celič



Tanja Bolte
po pooblastilu ministrice
mag. Tanja Bolte
generala na direktorica
Direktorata za okolje

vročiti:

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

v vednost:

Ministrstvo za infrastrukturo, gp.mzi@gov.si

ELES d.o.o., info@eles.si